

Администрация Гдовского района Псковской области
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Гдовская средняя общеобразовательная школа»

ул. Ленина, д.14, г. Гдов, Псковская область

тел., факс (81131) 21-157, 21-140

Отчёт об исполнении предписания №95/1/1 об устранении требований ПБ от 16.10.2018 г

№ п/п	Вид нарушения	Мероприятия по исполнению	Срок исполнения
1	Системы пожарной сигнализации не обеспечивают дублирование подачи сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта	Направлено ходатайство в пожарную часть г. Гдова	28.08.2019 г
2	Пожарные шкафы в помещении школы выполнить из негорючих материалов	Установлены пожарные шкафы	25.09.2019 г.
3	Двери из поэтажных коридоров школы оборудовать доводчиками	Двери оборудованы доводчиками	30.08.2019 г
4	Двери не по ходу эвакуации	Расположение дверей изменено	30.08.2019 г.
5	Высота эвакуационных выходов из спортивного зала менее 1,9 м	Высота эвакуационных выходов из спортивного зала увеличена	28.09.2019 г.
6	Не проведены работы по огнезащитной обработке несущих конструкций лестниц школы	Проведены работы по огнезащитной обработке несущих конструкций лестниц школы	1.10.2019 г

Директор школы



Фирсова Д. А.