

Администрация Гдовского района Псковской области

**Муниципальное бюджетное образовательное учреждение**

**«Гдовская средняя общеобразовательная школа»**

ул. Ленина, д.14,г. Гдов, Псковская область, 181600

(81131)21-157, 21-190

факс (81131) 21-140

« 24 » 06 2015 г. № 185

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 2015г.

Отдел надзорной деятельности  
Псковского и Гдовского районов  
управления надзорной деятельности  
и профилактической работы  
Главного управления МЧС России  
по Псковской области  
Черниченко А.В.

Директора МБОУ «Гдовская СОШ»  
Грибковой Е.Е.

ответ на предписание № 68/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности.

В целях исправления выявленного нарушения требования пожарной безопасности было направлено заявление от 29.05.2015 года № 160 начальнику ГКУ Псковской области «Управление ОД в ЧС».

В ответе от 10.06.2015 года № 463-13-2 указано, что в 11 пожарной части г. Гдова не имеется технической возможности вывода пожарной сигнализации на пульт пожарной части.

Директор школы.



Е.Е.Грибкова



**Государственное казенное  
учреждение Псковской области  
«Управление обеспечения деятельности в  
чрезвычайных ситуациях»  
(ГКУ ПО «Управление ОД в ЧС»)**

Комиссаровский пер. 2 г. Псков, 180000,  
тел. 29-16-08, факс 29-16-03  
телетайп 246-262 "Римляник"  
E-mail: [uodchs@mail.ru](mailto:uodchs@mail.ru)

10.06.2015 № 463-13-2

Директору МБОУ  
«Гдовская СОШ»

Е.Е.Грибковой

Уважаемая Елена Евгеньевна!

По Вашему заявлению от 29 мая 2015 года № 160 сообщая, что в 11-й пожарной части г. Гдова не имеется технической возможности вывода пожарной сигнализации на пульт пожарной части.

С уважением,

ВрИО начальника учреждения

Н.В. Дмитриева



