

Администрация Гдовского района Псковской области  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Гдовская средняя общеобразовательная школа»

ул. Ленина, д.14, г. Гдов, Псковская область

тел., факс (81131) 21-157, 21-140

**Отчёт об исполнении предписания №94/1/1 об устранении требований ПБ от 16.10.2018 г**

№ п/п	Вид нарушения	Мероприятия по исполнению	Срок исполнения
1	Системы пожарной сигнализации не обеспечивают дублирование подачи сигнала о возникновении пожара на пути подразделения пожарной охраны без участия работников объекта	Направлено ходатайство в пожарную часть г. Гдова	28.08.2019 г
2	Автоматическая пожарная сигнализация находится в нерабочем состоянии	Расторгнут договор с прежней обслуживающей организацией. Заключен договор с ООО «Технотест» на техническое обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации, и неполадка устранена	01.08.2019 г.
3	На путях эвакуации для покрытий пола в лестничных клетках применены материалы с более высокой пожарной опасностью, чем Г2, РП2, Д2, Т2	Проход на второй этаж перекрыт	15.08.2019 г
4	На путях эвакуации для покрытий стен общего коридора 2-го этажа применены материалы с более высокой пожарной опасностью, чем Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2	Стены покрыты краской, соответствующей требованиям	14.08.2019 г.
5	Помещение школы и детского сада не разделены между собой ограждающими конструкциями		28.08.2019 г.

Директор школы

