



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Псковской области**

Псков, ул. Инженерная д. 92, тел.: (8112) 79-44-14, факс: 79-44-09 www.60.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Псков, ул. Инженерная д. 92, тел./факс: (8112) 53-65-13, E-mail: pskov-ugpn@ya.ru

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Великолукскому,
Новосокольническому и Куньинскому районам**

Великие Луки, ул. Дружбы д. 6, тел.: (81153) 9-19-75; факс: 9-19-75, E-mail: ond-vnk@mail.ru

Предписание № 29 / 1 / 1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению
«Куньинская средняя общеобразовательная школа»,

Псковская область, п. Кунья, ул. Больничная, д.9, ИНН 6007002199.

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, - на которого возлагается ответственность по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности)

Во исполнение распоряжения начальника ОНД и ПР по Великолукскому, Новосокольническому и Куньинскому районам УНД и ПР Главного Управления МЧС России по Псковской области от «04» апреля 2018 года № 29 Коломенского Романа Евгеньевича,

(код документа с указанием реквизита (номер, дата), фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение (приказ) о проведении проверки)

в период с «19» апреля по «07» мая 2018 года Ивановым Алексеем Александровичем заместителем начальника ОНД и ПР по Великолукскому, Новосокольническому и Куньинскому районам УНД и ПР Главного управления МЧС России по Псковской области проведена плановая проверка на объекте защиты – здании и помещений муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Куньинская средняя общеобразовательная школа», по адресу: Псковская область, п. Кунья, ул. Больничная, д.9,

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки)

совместно с директором МБОУ «Куньинская средняя общеобразовательная школа» Васильевой Натальей Николаевной

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, инициал должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Электропроводка шлейфов АУПС в здании школы не обеспечивает сохранность работоспособности в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения функции.	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 103, п.2; СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты.	01.08.2018г.	

		Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» (утверждены и введены в действие Приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. № 175) глава 13.15. Правила противопожарного режима в Российской Федерации (Утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме") п.61		
2.	Электропроводка шлейфов СОУЭ не обеспечивает сохранность работоспособности в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения функции.	Основание: Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 82 п.2; Правила противопожарного режима в Российской Федерации (Утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме") п.61;	01.08.2018г.	
3.	Помещения кухни не оборудованы системой автоматической пожарной сигнализации.	СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» (утверждены и введены в действие Приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. № 175) приложение А. Правила противопожарного режима в Российской Федерации (Утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме") п.61;	01.08.2018г.	
4.	Системы пожарной сигнализации не обеспечивают подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта.	ч. 7 ст. 83 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.08.2018г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации вправе обжаловать настоящее предписание:

- в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки;

- в судебном порядке в течение трёх месяцев с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.

В соответствии со статьёй 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъёмщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.06.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

1) в полном объёме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объёме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании" и нормативными документами по пожарной безопасности.

Наряду с этим, для зданий, сооружений, на которых невозможно безусловное выполнение всех требований пожарной безопасности, в связи с ограничениями, накладываемыми законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия, Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», предусмотрена возможность выполнения требований пожарной безопасности, путём реализации на данных объектах комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий, содержащихся в специальных технических условиях.

Заместитель начальника отдела надзорной деятельности
и профилактической работы по Великолукскому,
Новосокольническому и Куньинскому районам
управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного Управления
МЧС России по Псковской области
Иванов Алексей Александрович

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
сотрудника (-ок) органа ГПН проводившего (-ие) проверку)

«07» мая 2018 года



Предписание для исполнения получил:

Директор Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
«Куньинская средняя общеобразовательная школа»
Васильева Наталья Николаевна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

(подпись)

«07» мая 2018 года