



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Псковской области

г. Псков, ул. Инженерная, д. 92, тел./факс 8-8112-79-44-09, www.60.mchs.gov.ru,

E-mail: emercom-pskov@mail.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

г. Псков, ул. Инженерная, д. 92, тел./факс 8-8112-53-65-13, E-mail: und.pskov@gmail.com

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

Псковского и Гдовского районов

г. Псков, ул. Инженерная, д. 94, тел./факс 8-8112-79-49-72, E-mail: ondpskovgdov@yandex.ru

Предписание № 95/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности

**"Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гдовская средняя
общеобразовательная школа"**

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, - на которого возлагается ответственность по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности)

Во исполнение распоряжения ОНД и ПР Псковского и Гдовского районов УНД и ПР ГУ МЧС России по Псковской области от 26 сентября 2018 года № 95

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение (приказ) о проведении проверки)

в период с 8 октября по 16 октября 2018 года Васильевым Дмитрием Александровичем Государственным инспектором Псковского и Гдовского районов по пожарному надзору проведена плановая проверка объекта защиты – Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Гдовская средняя общеобразовательная школа". по адресу: Гдовский район, г. Гдов, ул. Ленина, д.14

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки))

совместно с заместителем директора МБОУ "Гдовская средняя общеобразовательная школа" Маркеловым В. И.

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Системы пожарной сигнализации не обеспечивают дублирование подачи сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал	п. 7 ст. 83 ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ». Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу сигналов о возникновении	01.10.19	

