

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Отдел надзорной деятельности по г. Великие Луки

(наименование территориального органа МЧС России)

182115, г. Великие Луки, ул. Дружбы, 6, тел./факс 8(81153) 9-19-72, ond vluki@mail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Главное управление МЧС России по Псковской области

(наименование органа государственного пожарного надзора)

180019, г. Псков, ул. Инженерная, 92, тел./факс 8(8112) 79-44-09

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание № 263 / 1 / 1**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

школа № 13» в лице директора Гололобовой Галины Андреевны

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора

г. Великие Луки

по пожарному надзору

(наименование органа ГПН)

№ 263 от " 31 " июля 20 13 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 10 ч 00 мин. " 16 " августа 20 13 г. по 13 ч 00 мин. " 22 " августа 20 13 г. проведена проверка инспектором

ОНД по г. Великие Луки лейтенантом внутренней службы Кизиной Елизаветой Витальевной

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов)

в здании и помещении МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13» по адресу: г. Великие Луки ул. Дружбы д. 33

по пожарному надзору, проводившего(их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13» Гололобовой

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

Галиной Андреевной

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	На первичные средства пожаротушения отсутствуют соответствующие сертификаты.	Правила противопожарного режима в РФ п.70	20.06.2014 г	
2.	Стены путей эвакуации этажа (коридор) отделаны горючим материалом (масляная краска).	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 33; СНиП 21-01-97* п. 6.25*	20.06.2014 г	
3.	Эксплуатируется стораемое покрытие пола (линолеум) на путях эвакуации, а не покрытие в соответствии с требованиями СНиП. Для путей эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем В2, РП2, Д3, Т2 – для покрытий полов общих коридорах, холлах и фойе.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 33; СНиП 21-01-97* п. 6.25*	20.06.2014 г	



4.	Отсутствует (не предоставлен) журнал перезарядки огнетушителей.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 478	20.06.2014 г	
5.	В зданиях детских учреждений запрещается устанавливать решетки, жалюзи и подобные им несъемные солнцезащитные, декоративные и архитектурные устройства на окнах помещений, связанные с пребыванием людей, лестничных клеток, коридоров, холлов и вестибюлей;	Правила пожарной безопасности для общеобразовательных школ, профессионально-технических училищ, школ-интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и других учебно-воспитательных учреждений ППБ-101-89 п. 2.1.21 п.п. в	20.06.2014 г	
6.	Не пройдено обучение по программе пожарно-технического минимума директором учреждения.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 3	20.06.2014 г	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Великие Луки  
по пожарному надзору Кизина Елизавета Витальевна  
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

“ 27 ” августа 20 13 г.

М.Л.П.\*



Предписание для исполнения получил(а):

  
(подпись)

Директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13»

Гололобова Галина Андреевна  
(должность, фамилия, инициалы)

“ 27 ” августа 20 13 г.